



152301060011

民用建筑工程室内空气质量

检测报告

TEST REPORT

委托方: 四川省实成建设安装工程有限公司

工程名称: 民用航空器维修工程专业实验室配套
改造工程

工程类型: I类民用建筑工程

检测报告

共3页 第1页

委托方	四川省实成建设安装工程有限公司			
工程名称	民用航空器维修工程专业实验室配套改造工程			
工程地址	中国民用航空飞行学院学院本部	工程类型	I类民用建筑工程	
检测性质	委托	检测数量	6个	
采样日期	2020-11-25~2020-11-25	检测日期	2020-11-25~2020-11-26	
检测项目	氨、甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC。			
检测依据	氨	GB50325-2020	甲醛	GB50325-2020甲醛分析法
	苯	GB50325-2020附录E	氨	GB/T18204.2-2014 8.1靛酚蓝分光光度法
	甲苯	GB50325-2020附录E	二甲苯	GB50325-2020附录E
	TVOC	GB50325-2020附录E	—————	—————
判定依据	GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》			
检测结论	经检测,该工程室内环境质量符合规范 I 类民用建筑工程要求。 <div style="text-align: right;"> 签发日期: 2020-11-27 (单位盖章) </div>			
备注	—————			

批准:

校核:

检测: