

四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司



Sichuan Province Heli Construction Quality Detection and Appraisalment & Project Consulting Co., Ltd



16230128547

室内环境检验报告

报告编号: 禾(SR5)2000034

检验编号: SR5-200900035



工程名称: 中国民用航空飞行学院本部教职工活动中心改造项目

委托单位: 四川省实成机电安装工程有限公司

报告日期: 2020-09-29



地址: 德阳市天山南路二段237号
网址: www.helijc.com

电话: 0838-6660399 2901591

四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司

室内环境检验报告

委托编号：202023295

检验编号：SR5-200900035

报告编号：禾(SR5)2000034

委托单位	四川省实成机电安装工程有限公司				
工程名称	中国民用航空飞行学院本部教职工活动中心改造项目				
工程地址	广汉				
结构类型	框架	层数	二层局部三层	建筑面积	2810m ²
建设单位	——				
设计单位	——				
监理单位	四川飞红工程管理咨询有限公司				
施工单位	四川省实成机电安装工程有限公司				
检验项目	甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、空气中氡	检验类型	委托		
检验依据	GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》、GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》-靛酚蓝分光光度法、GB/T16129-1995《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法》				
检验结论	所检参数符合标准GB50325-2020要求。				

批准：林君

审核：倪晓华

检测：谢海 莫华源

声明：

- 1、报告无本公司“检验检测报告专用章”和骑缝章无效。
- 2、未经本公司允许，不得部分复制本报告。
- 3、报告无检测人员、审核人员及批准人员签名无效，报告涂改无效。
- 4、对客户送样的委托检测仅对来样出具的检测数据及结论负责；现场检测仅对见证方抽选的检测部位（点）的检测数据及结论负责。
- 5、对本检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出有效。